CENTRO SERVIZI ANZIANI DI CHIOGGIA
"Felice Federico Casson"

(Ente pubblico – I.P.A.B. – art. 1 L. 16.07.1890 n. 6972)
Via del Boschetto n. 4/F – 30015 Chioggia (VE) *
C.F. e P.I.: 02148450279 **Tel.:** 041/4966855
PEC: ipachioggia@legalmail.it - www.ipachioggia.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GENERATORI DI CORRENTE DELL'ENTE CSA F. F. CASSON DI CHIOGGIA

Art. 1 Elenco delle attrezzature

ATTREZZATURE	NUMERO
GRUPPO MISTRAL DA 60 KVA PRESSO LA STRUTTURA ARCOBALENO	1
GRUPPO TESSARI DA 100 KVA PRESSO LA STRUTTURA IL GIRASOLE	1
GRUPPO FILIPPINI DA 109 KVA PRESSO LA STRUTTURA IL BOSCHETTO	1

Art. 2 Interventi

L'Operatore Economico dovrà essere reperibile 7gg su 7gg e h24, festivi inclusi. Per gli interventi in emergenza bisogna rispettare il tempo massimo di arrivo di due ore.

L'Operatore Economico dovrà effettuare i seguenti interventi:

Controlli periodici		Controllo a 3 mesi	Controllo a 6 mesi	Controllo a 9 mesi	Controllo a 12 mesi	Controllo a 24 mesi
1	Verifica visiva delle condizioni di motore alternatore e quadro di controllo	x	x	x	x	
2	Verifica livello del lubrificante	x	x	x		
3	Sostituzione del lubrificante e del relativo filtro				x	
4	Verifica livello liquido refrigerante	x	x	x	x	
5	Verifica grado di protezione antigelo del liquido di raffreddamento	x	x	x	x	
6	Verifica grado di protezione anticorrosione del liquido di raffreddamento		x		x	
7	Sostituzione del liquido refrigerante e sua integrazione con anticorrosivo					x
8	Verifica livello elettrolita batterie e loro stato di carica (con stacco caricabatteria)	x	x	x	x	
9	Sostituzione delle batterie					x
10	Verifica livello carburante	x	x	x	x	
11	Controllo del prefiltro gasolio con scarico eventuale condensa	x	x	x	x	
12	Drenaggio condensa dal serbatoio giornaliero		x		x	
13	Sostituzione del filtro gasolio				x	
14	Ispezione del serbatoio di stoccaggio per presenza di alghe					x
15	Verifica dello stato delle cinghie e loro eventuale tensionamento	x	x	x	x	
16	Controllo del filtro aria		x		x	
17	Lubrificazione cuscinetti alternatore		x			
18	Verifica efficienza sistema di preriscaldo motore	x	x	x	x	

19	Verifica efficienza sistema di trasferimento gasolio da stoccaggio a giornaliero	x		x		
20	Verifica stato delle protezioni interne del quadro e del suo stato di pulizia	x	x	x	x	
21	Verifica visiva della strumentazione e dei componenti interni del quadro	x	x	x	x	
22	Avviamento manuale e prova di funzionamento a vuoto con verifica dei parametri elettrici	x	x	x	x	
23	Prova funzionale dei sistemi di controllo ed allarme (prove in bianco)		x		x	
24	Prova funzionale a carico reale con avviamento in automatico (dopo autorizzazione e predisposizione impianto da parte del committente)				x	
25	Prova funzionale a carico reale con avviamento in automatico (dopo autorizzazione e predisposizione impianto da parte del committente)				x	
26	Verifica di rumorosità e vibrazioni durante le prove in moto	x	x	x	x	
27	Verifica di rumorosità e vibrazioni durante le prove in moto.	x	x	x	x	
28	Verifica di eventale presenza di perdite olio e refrigerante e/o loro tracce	x	x	x	x	
29	Stesura del rapporto di intervento con evidenziato eventuali necessità o inefficienze definendone il grado tra indispensabili, raccomandate, migliorie	x	x	x	x	
30	Verifica funzionamento dei sistemi anticondensa sul generatore		x			
31	Verifica funzionamento dei sistemi anticondensa sul quadro		x			
32	Verifica efficienza sistema di illuminazione e ventilazione del quadro		x			
33	Prova pulsante di sgancio		x			

Ad ogni intervento dovrà essere rilasciata una bolla di lavoro.

Art. 3 Informazioni

Informazioni

Per qualsiasi informazione relativa al presente Avviso per Manifestazione di interesse è possibile contattare l'Ufficio Economato ai seguenti recapiti:

Tel. 041/4966855 int. 143 – 120 – 117 Email: economato@csacasson.org

Per ogni informazione tecnica relativa al presente avviso di indagine esplorativa è possibile contattare l'Ufficio Tecnico ai seguenti recapiti:
Tel. 041/4966855 int. 114, cell.: 333-8229224 E-mail: laura.zennaro@csacasson.org

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Nicola Gianni